

2026年度 解体工事に関する事故情報①

2026年4月9日

公益社団法人全国解体工事業団体連合会
事務局

発生日時 2026年4月2日 午後4時30分頃

発生場所 大阪市中央区南船場の鉄筋10階建てビル

状況 解体作業にあっていた作業員から「1階から火が出ている」と119番があった。大阪市消防局によると、火は約30分後にほぼ消し止められたが、50代と60代の男性作業員2人が搬送された。重傷とみられる。
大阪府警南署によると、現場のビルは解体予定で普段は無人。この日はビル低層階で解体工事を実施していた。作業員らが作業を進めていた際、誤ってガス管を切断し出火したとみられる。同署が原因を詳しく調べる。
現場は大阪メトロ長堀橋駅から北東に約350メートルのオフィス街の一角。